

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 24  
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская область. Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел: 640-21-60, факс: 640-21-65. «Единый телефон доверия»- (812) 579-99-99  
E-mail: [gu@mchs-lenobl.ru](mailto:gu@mchs-lenobl.ru)

Управления надзорной деятельности  
Тел/факс (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района Управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2 тел: 8 (813) 70-24-682, факс: 8 (813) 70-20-444  
E-mail: [ogpn-vsevolojck@mail.ru](mailto:ogpn-vsevolojck@mail.ru)

---

(место составления)

(время составления)

(дата составления)

## **АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя.**

**№ 754**

«   » сентября 2011 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив  
Белоостров.  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника ОНД Всеволожского района Ленинградской области по  
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)  
пожарному надзору Олейник Андрея Григорьевича № 754 от «26» августа 2011 г.,  
(фамилия, имя, отчество издавшего распоряжение)  
была проведена проверка в отношении: садоводческого некоммерческого товарищества  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в  
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность проверки: с 01.09.2011 г. по 28.09.2011 г.**

**Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Всеволожского района Ленинградской  
области по пожарному надзору**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен в 17 ч. 10 мин. 26.08.2011 г.  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

---

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

---

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо (а), проводившее (ие) проверку:**

инспектор отдела надзорной деятельности Всеволожского района Управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области, государственный инспектор  
Всеволожского района по пожарному надзору Морозов Максим Викторович  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

**При проведении проверки присутствовали: председатель правления СНТ**

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

## В ходе проведения проверки:

### ■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	Не установлен в СНТ распорядительным документом соответствующий пожарной опасности противопожарный режим.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
2.	Не определен распорядительным документом порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
3.	Не регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
4.	Не регламентированы действия работников и членов СНТ при обнаружении пожара.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
5.	Распорядительным документом не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также не назначено лицо ответственное за их проведение.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
6.	Отсутствуют распорядительные документы регламентирующие порядок осмотра и закрытия помещений правления СНТ после окончания работы.	ППБ 01-03, п.15 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
7.	Отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в соответствии с приложением 3.	ППБ 01-03, прил. 3, п. 15; СП 9.13130.2009, п. 4.1.33, п. 4.3.16, прил. «Г» <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
8.	Не назначено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.	ППБ 01-03 п. 108, СП 9.13130.2009, п. 4.1.32 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
9.	Не разработана общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с приложением № 1.	ППБ 01-03 п. 6, прил. 1 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
10.	Допускаются работники СНТ к работе без прохождения противопожарного инструктажа, под роспись, с отметкой в специальном журнале.	ППБ 01-03 п. 7 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
11.	Не на всех участках обеспечено расстояние жилых строений (или домов) от красной линии улиц, проездов. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, не учтены противопожарные расстояния, указанные в табл. 2*, а также не обеспечено расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов/	СНиП 30-02-97*, п. 6.6* <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
12.	Строительство жилых строений, хозяйственных построек и сооружений производится без утвержденных администрацией местного самоуправления проектов планировки и застройки территории.	СП 11-106-97*, п. 8.1*, СНиП 30-02-97*, п.п. 4.1*, 6.4*, 6.5*, 6.7*, табл. 2* <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ

13.	Не обеспечены, дачные дома и территория садоводства первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными щитами) в соответствии с Приложением № 3.	ППБ 01-03, п. 108, прил. 3, п.п. 21, 22, 23, 26 <i>от 150000р до 200000р</i>	СНТ
14.	Не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности.	Пост. Прав. ЛО №336 прил. 1, п. 4 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
15.	За пожарной мотопомпой, распорядительным документом не закреплён моторист прошедший специальную подготовку.	ППБ 01-03, п. 107; Пост. Правит. ЛО №336, прил. 1, п. 4 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
16.	Въезд на территорию СНТ не оборудован схемой расположения водоисточников.	СП 11-106-97*, п. 6.1* <i>от 150000р до 200000р</i>	СНТ
17.	Не создана и не утверждена приказом пожарно-техническая комиссия и добровольная пожарная дружина.	ППБ 01-03, п. 9 <i>от 6000р до 15000р</i>	Председатель правления СНТ
18.	В садоводстве не установлены знаки пожарной безопасности для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов.	ППБ 01-03, п.п. 27, 90 <i>от 150000р до 200000р</i>	СНТ
19.	Помещения правления СНТ не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	НПБ 110-03, п. 14 <i>от 150000р до 200000р</i>	СНТ
20.	Подъезды к искусственным водоисточникам не оборудованы площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	ППБ 01-03, п. 94; СНиП 30-02-97* п.п. 5.9*, 8.5*; Областной закон № 169-оз, ст. 14; СНиП 2.04.02-84*, п.п. 2.11 <i>от 150000р до 200000р</i>	СНТ
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 225 000р.</b>	

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_  
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подпись лица, проводившего проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности  
Всеволожского района Управления  
надзорной деятельности Главного  
управления МЧС России по Ленинградской  
области, государственный инспектор  
Всеволожского района по пожарному  
надзору Морозов Максим Викторович

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\_\_\_\_\_  
(подпись)